

Białystok, 2018-05-17

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-042 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel. fax (85) 73-23-081
e-mail: insp@pows.gov.pl, (85) 73-25-234

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadamia, że woda w wodociągu Wojszki, administrowana przez: Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie barwy (16 ± 4 mg/l Pt).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 15 mg/l Pt.

Podwyższona barwa występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zbigniew Włodziech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA