

Białystok 2018-07-06

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 2018-06-20 (wpłynęło do PSSE w Białymstoku w dniu 2018-07-06) z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewiczze, Ignatki, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin

Stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej - w ilości 130 jtk/ml.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku
Elzbieta Stella Radiukiewicz
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia