

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 24 lipca 2026 r.
Znak sprawy HK.903.451.2026

KOMUNIKAT nr HK/69/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **w wodociągu Ignatki Osiedle zaopatrującego miejscowość Ignatki Osiedle** z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej w zakresie **ołowiu oraz żelaza**.

Podwyższona wartość żelaza może pogarszać wygląd, smak i zapach wody nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Stwierdzone przekroczenie dopuszczalnego stężenia ołowiu w wodzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku długotrwałego spożywania. Zaleca się:

- ograniczenie spożycia wody przez niemowlęta, małe dzieci, kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią do czasu usunięcia przyczyny przekroczenia;
- do przygotowywania żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz napojów dla kobiet w ciąży wykorzystywanie wody z bezpiecznego źródła.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku
Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/